

CLASSIFICAZIONE ERP

I termostati Delta Dore soddisfano i requisiti dei termoregolatori secondo la direttiva europea ErP. Trovate di seguito la classificazione dei prodotti Delta Dore con il livello di contributo corrispondente :

Codice	Prodotto	Classe ErP	Aumento dell'efficienza energetica in %
6050602	TYBOX 1010 WT	Classe IV	2%
6050628	TYBOX 2000 WT	Classe IV	2%
6050603	TYBOX 2010 WT	Classe IV	2%
6050604	TYBOX 2020 WT	Classe IV	2%
6050599	CALYBOX 1020 WT	Classe IV	2%
6050600	CALYBOX 2020 WT	Classe IV	2%
6050636	TYBOX 5000	Classe IV	2%
6050637	PACK TYBOX 5000 CONNESSO	Classe IV	2%
6050608	TYBOX 5100	Classe IV	2%
6050622	TYBOX 5150	Classe IV	2%
6050625	PACK TYBOX 5100 CONNESSO	Classe IV	2%
6050634	TYBOX 5200	Classe IV	2%
6300045	TYBOX 5101 EMET SEUL	Classe IV	2%
6300052	BLACK TYBOX	Classe IV	2%
6051151	TYBOX RF 210 XL	Classe IV	2%
6300056	TYBOX CONTROL XL (EMETTEUR)	Classe IV	2%
6053001	TYBOX 31 TERM PILE	Classe IV	2%
6053002	TYBOX 33 TERM RF	Classe IV	2%
6700106	TYPASS ATL	Classe VI	4%
6700114	TYPASS CHX	Classe VI	4%
6053064	TYBOX 1137	Classe IV	2%
6053005	TYBOX 117/1117 TERM PROG	Classe IV	2%
6053006	TYBOX 127/1127 TERM PROG	Classe IV	2%
6053072	TYBOX 117+	Classe IV	2%
6053073	TYBOX 137+	Classe IV	2%
6053007	TYBOX 137 TERM PROG	Classe IV	2%
6053008	TYBOX 217 TERM PROG	Classe IV	2%
6053010	TYBOX 237 TERM PROG RF	Classe IV	2%
6053015	TYBOX 25 RF TERM EMET	Classe IV	2%
6053017	TYBOX 35 TERM RF EMET	Classe IV	2%
6053021	TYBOX 157 TERM PROG	Classe IV	2%
6053023	TYBOX 257 TERM PROG RF	Classe IV	2%
6053034	TYBOX 21 TERM PILES	Classe IV	2%
6053035	TYBOX 23 TERM RF	Classe IV	2%

6053036	TYBOX 51 TERM PAC PILES	Classe IV	2%
6053037	TYBOX 53 TERM PAC RF	Classe IV	2%
6053038	TYBOX 10 TERM	Classe I	1%
6053088	TYBOX 11 THERM	Classe I	1%
6053050	DELTA 8000 TA RF	Classe IV	2%
6053051	DELTA 8000 TAP RF	Classe IV	2%
6053052	DELTA 8000 TA BUS	Classe IV	2%
6053053	DELTA 8000 TAP BUS	Classe IV	2%
6053055	PACK DELTA 8000	Classe IV	2%
6053061	PACK DELTA 8000 BUS CO	Classe IV	2%
6053056	TYBOX BUS OPENTHERM	Classe VI	4%
6050648	TRV 1.0	Classe V in soluzione monozona Classe VIII in soluzione multizona	3%
6050649	TRV1.0 ADAPT		5%
6050650	PACK TRV 1.0 PACK CONNESSO	Classe VIII	5%
6050416	DELTIA 8.00	Classe IV	2%
6050417	DELTIA 8.03	Classe IV	2%

Condizione di validità di questo documento:

Questo documento non pregiudica la conformità del dispositivo sul quale sarà installato il sottoinsieme elettronico.

Data: 25/09/2025

Luogo: Bonnemain (Francia)

Direttore Prodotti
Philippe Noslier

Philippe Noslier